

Rif. Pratica VV.F. n.

9589**DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO**

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

ING.	BONO	MATTEO	
Titolo professionale	Cognome	Nome	
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio	BERGAMO	n. iscrizione	A3770
con ufficio in	VIA PER ROVATO	provincia	29/C
25030	ERBUSCO	BS	0305281283
c.a.p.	comune	provincia	telefono
m.bono@starteng.it		startengineering@pec.it	
indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in	Via XXV Aprile	6	25036
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
Palazzolo Sull'Oglio	BS	030 7405500	
	comune	provincia	telefono
Le attività oggetto della modifica sono individuate ¹ ai n./sotto classe/ cat.:		34	1 B

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:


alla/e precedente/i SCIA²

il 06/04/2022
Data presentazione
il
Data presentazione

05/06/2023

Data

Timbro
Professionale



¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

² certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.*(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)*

Trattasi di impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 41,85 kW installato sulla copertura del plesso Scolastico S. Pancrazio.

Nel magazzino posto al piano interrato saranno installati gli inverter (n.2 di potenza pari a 20 kW/cad.) e i quadri elettrici di interfaccia, in apposito locale compartimentato REI 120 dotato di aerazione.

I cavi stringa provenienti dai moduli fotovoltaici posti in copertura saranno sezionati per mezzo di apposito quadro posto all'ingresso del piano seminterrato, collegato al pulsante di emergenza.

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

☒ n°	2	Relazione tecnica e planimetria di dettaglio
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)
☐ n°		
	Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

05/06/2023

Data

Timbro
Professionale

