



- LEGENDA
- Sanitario e scarico
- Bollitore elettrico
Volume acqua scartato: 30 litri
- Tubazione in materiale metalplastico multistrato
Servizio: acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria
Posa: sottotraccia
Isolamento: guaina espansa a celle chiuse, spessore 9 mm (L = 0,04 W/m°C)
- Rete di scarico in PEAD PN4
- Tubazione in PEAD, UNI 10910 PE100 PN16
Servizio: acqua fredda
Posa: interrata



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
Provincia di Brescia

VILLA LANFRANCHI
PARCO DELLE TRE VILLE

CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA VILLA LANFRANCHI E CASA DEL CUSTODE
CUP J47E19000080002

PROGETTO ESECUTIVO
CASA DEL CUSTODE - FRAZIONE AGGIUNTIVA

8M
Progetto
Impianti meccanici, Sanitario e scarico,
Piani terra e primo.

Scala 1:50
Anno 2021

La proprietà di questo documento è riservata a termini di legge. Ne è vietata senza ogni riproduzione non autorizzata.

