



- LEGENDA
- Antincendio
- Idrante a muro UNI EN 671-2 con tubazione flessibile UNI 9487 DN45 e lancia a getto frazionato
- Attacco per motopompa singolo
- Tubazione in acciaio zincato UNI EN 10255
Servizio: antincendio
Posa: a vista
Isolamento: -
- Tubazione in Pe.A.D. UNI 10910 PE100 PN16
Servizio: antincendio
Posa: interrata
Isolamento: -

FLAVIO CASSARINO ARCHITETTO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BRESCIA N. 758
Via Mantova 12 - 25122 Brescia
Tel. +39 030 462700 Fax +39 030 462700
www.flavio-cassarino.com e-mail: info@flavio-cassarino.com

ECOSPHERA
Via Mantova 12 - 25122 Brescia
Tel. +39 030 462700 Fax +39 030 462700
e-mail: info@ecosphera.net
www.ecosphera.net

MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY s.r.l.
Via XX Settembre 12 - 20121 Milano
Tel. +39 02 7401119 Fax +39 02 7401118
e-mail: multiplanning@libero.it
www.multiplanning.it

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO
Provincia di Brescia

VILLA LANFRANCHI
PARCO DELLE TRE VILLE

CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA VILLA LANFRANCHI E CASA DEL CUSTODE
CUP J45F21001850006

PROGETTO ESECUTIVO
VILLA LANFRANCHI

8M
Progetto
Impianti meccanici, Antincendio,
Planimetria
scala 1:100
Anno 2021

420 ANTICRESCIO E BARRA PALAZZINA LANFRANCHI PALAZZOLO SULL'OGGIO
APERTURE SCALA 1:120

La proprietà di questo documento è riservata a termini di legge. Ne è vietata la ristampa o l'uso non autorizzato.

VICOLO PEDONALE

rete idrica comunale

Via

SGRAZZUTTI

GHIAIETTO

VILLA LANFRANCHI

GHIAIETTO

GHIAIETTO

Consegna idrica antincendio
Villa Lanfranchi
in cameretta interrata

PADIGLIONE
AGGIUNTIVO

ABITAZIONE
CUSTODE

NUOVA COLLOCAZIONE DEL
MODELLO DEL MONUMENTO
AI CADUTI CHE SI TROVA DI
FRONTE AL PALAZZO
COMUNALE

CIPPO LANFRANCHI