

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale
e I.A.N.

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838546 - Fax. 030/3838696
Sede di Rovato
Via Castello n. 33 - 25038 Rovato
Tel. 030/3838966 - Fax 030/3838955
E-mail: igieneFranciacorta@ats-brescia.it

Trasmissione via pec

Spett.le Area Tecnica
Settore Urbanistica e SUAP

Comune di Palazzolo sull'Oglio

protocollo@palazzolo.viapec.it

Cl. 2.3.05

Oggetto: osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Palazzolo sull'Oglio per adeguamento al Regolamento Edilizio - tipo approvato con D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. IX/695

Con la presente si trasmette in allegato la relazione tecnica relativa alle osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Palazzolo sull'Oglio per l'adeguamento al Regolamento Edilizio - tipo approvato con D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. IX/695.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Fulgenzio Ferri

Struttura competente: Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Vincenti
☎ 030/3838972 - ✉ - patrizia.vincenti@ats-brescia.it



DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 2 FRANCIACORTA

Sede di Rovato

Via Castello n. 33 - 25038 Rovato

Tel. 030/3838966 - Fax 030/3838955

E-mail: igieneFranciacorta@ats-brescia.it

Cl. 2.3.05

Rovato, 13/05/2020

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Palazzolo sull'Oglio per adeguamento al Regolamento Edilizio - tipo approvato con D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. IX/695

Premesso che il Comune di Palazzolo sull'Oglio con nota prot. n. 4174 del 07/02/2020 (nostro ricevimento prot. ATS n. 12508 del 07/02/2020) trasmetteva la documentazione relativa al nuovo Regolamento Edilizio per valutazione da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di ATS Brescia;

esaminata la copia del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, con riferimento esclusivamente alle norme di carattere igienico-sanitario, così come previsto dall'art. 29 - comma 1 della Legge Regionale 12/05, si formulano le seguenti osservazioni relativamente ai sottoindicati articoli:

art. 48 – "Locali seminterrati": rinominare l'articolo in "Locali seminterrati ed interrati";

art. 49 – Locali sottotetto non agibili: non è ben chiaro quali siano i requisiti di "non agibilità" indicati al comma 1 stante il previsto possibile utilizzo di tali locali seppure per attività di servizio. Tali sottotetti sono definiti non agibili, ma di fatto risultano agibili!

art. 53 – Altezze minime dei locali: al comma 4 eliminare il riferimento al R.L.I. 3.4.7;

art. 61 – Ventilazione meccanica controllata: non si comprende il riferimento al "bagno secondario" presente al comma 2 quando lo stesso argomento è trattato al comma 3 nei servizi igienici;

art. 117 – Definizione di canna di ventilazione, fumaria e allontanamento dei prodotti di combustione: al comma 5 eliminare il riferimento all'eventuale parere igienico – sanitario di ATS in quanto esula dalle competenze di ATS ogni valutazione relativa alla corretta installazione di impianti che devono rispettare le specifiche norme tecniche come peraltro correttamente indicato all'ultimo alinea del comma 3;

art. 120 – Piscine ad uso privato: al comma 4 inserire "le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono rispettare i limiti previsti dalle normative vigenti in materia".

F.to il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Vincenti

Struttura competente: Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Vincenti
☎ 030/3838972 - ✉ - patrizia.vincenti@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980