

S T U D I O
ARDIZZONE DIEGO
ELETTROTECNICO
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10 - 24020 Fiorano al Serio (BG)
Tel. 035711020 - Fax 035738703 - Partita IVA 02138300161
www.studioardizzone.it - info@studioardizzone.it



Comune di Palazzolo sull'Oglio

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA XX SETTEMBRE N. 32
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

OGGETTO:

ALLEGATO "LG"
LEGENDA SIMBOLI E CORPI ILLUMINANTI



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)



LEGENDA SIMBOLI E CORPI ILLUMINANTI

Ogni corpo illuminante è descritto nelle tavole di rilievo attraverso un simbolo e degli attributi che ne identificano la tipologia. Nella tabella sottostante vengono riportate le sigle che compongono gli attributi:

LEGENDA SIMBOLI	
	<p>1 = SIGLA TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE (VEDI PAGINE SEGUENTI) 2 = TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI) 3 = TIPOLOGIA LAMPADA (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI) 4 = POTENZA LAMPADA (W) 5 = TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)</p>
<p>2 TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO</p>	<p>LEGENDA PRIMA LETTERA: V = PALO VERNICIATO R = PALO IN RESINA Z = PALO IN ACCIAIO ZINCATO L = PALO IN LEGNO A = PALO IN ALLUMINIO G = PALO IN GHISA C = PALO IN CAC (CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO) B = SOSTEGNO A BANDIERA SU PALO H = SOSTEGNO A PARETE</p> <p>LEGENDA PRIMO NUMERO: ALTEZZA DA TERRA DEL PALO DI SOSTEGNO O DELL'ATTACCO A BANDIERA O SBRACCIO</p> <p>LEGENDA SECONDA LETTERA (EVENTUALE): R = RASTREMATO C = CONICO O = CILINDRICO E = ESAGONALE F = SU FUNE CSx= CONICO RICURVO CON SBRACCIO (DI "x" METRI) A = PALO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO</p>
<p>3 TIPOLOGIA DELLA LAMPADA</p>	<p>LEGENDA LETTERE: S = LAMPADA SODIO ALTA PRESSIONE M = LAMPADA AL MERCURIO F = LAMPADA FLUORESCENTE J = LAMPADA AGLI IODURI METALLICI I = LAMPADA INCANDESCENZA B = SODIO BASSA PRESSIONE L = LAMPADA LED</p>
<p>5 TIPOLOGIA DELLA LINEA</p>	<p>LEGENDA LETTERE: I = LINEA INTERRATA C = LINEA IN CAVO FASCETTATO O PORTATO P = LINEA IN CAVO PRECORDATO</p>
	<p>QUADRO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE</p>
	<p>PUNTO LUCE NON DI PROPRIETA' COMUNALE</p>



Si riportano di seguito alcuni esempi per l'interpretazione dei codici utilizzati nelle tavole di rilievo:

W02 Z8R S 70 I

- Corpo illuminante tipo: **W02** (vedi legenda corpi illuminanti riportata successivamente)
- Installato su palo: zincato (**Z**)
- Altezza fuori terra: 8m (**8**)
- Tipologia palo: rastremato (**R**)
- Tipo sorgente: lampada al sodio alta pressione (**S**)
- Potenza sorgente: 70 W (**70**)
- Tipologia linea dorsale: interrata (**I**)

W05 V7C M 80 P



- Corpo illuminante tipo: **W05** (vedi legenda corpi illuminanti riportata successivamente)
- Installato su palo: verniciato (**V**)
- Altezza fuori terra: 7m (**7**)
- Tipologia palo: conico (**C**)
- Tipo sorgente: lampada al mercurio (**M**)
- Potenza sorgente: 80 W (**80**)
- Tipologia linea dorsale: cavo precordato (**P**)

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-LGRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamenti elaborati
	Pagina 2 di 18			





Viene riportata di seguito la legenda dei corpi illuminanti presenti sul territorio comunale. Ad ogni tipologia di apparecchio è stato assegnato un codice identificativo (**W...**) come riportato nella legenda simboli precedentemente illustrata.

Per ogni tipologia di corpo illuminante viene inoltre riportata un'immagine descrittiva, la quantità dei corpi presenti suddivisi per proprietà (comunale, Enel Sole o altro gestore). Vengono inoltre riportate alcune indicazioni in merito alla conformità o meno rispetto le prescrizioni della Legge Regionale sull'inquinamento luminoso.

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W01		131	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W02		289	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W03		94	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W04		64	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 2491-LGRL.doc	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Commessa: 2491	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Data 1° emissione: 03/2015	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 3 di 18			





TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W05		5	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W06		149	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W07		1	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W08		154	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W09		65	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W10		8	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W11		35	13	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W12		36	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W13		45	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W14		0	2	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE


S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 5 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W15		164	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W16		37	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W17		68	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W18		1	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W19		2	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 6 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati


**RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE
PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE**

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W20		2	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W21		0	9	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI COPPA (APPARECCHIO OBSOLETO), NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W22		0	0	CORPO ILLUMINANTE DI PROPRIETA' PRIVATA	NESSUNO
W23		0	20	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W24		11	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 7 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati




RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W25		0	70	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W26		7	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W27		0	63	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W28		78	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W29		91	17	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO




RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W30		0	10	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W31		0	52	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W32		0	451	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W33		12	200	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W34		18	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO <small>CERTIFICATO ISO 9001:2000</small>	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 9 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati




RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W35		5	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W36		1	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W37		7	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W38		15	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W39		6	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO <small>CERTIFICATO ISO 9001:2000</small>	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 10 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati




TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W40		473	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO INCLINATO, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W41		0	4	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W42		1	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W43		61	2	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W44		5	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W45		0	55	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W46		0	60	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W47		0	5	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W48		0	10	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W49		149	14	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO CURVO, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W50		0	92	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO CURVO, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W51		23	9	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO CURVO, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W52		0	34	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO LATERALE, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W53		40	0	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO LATERALE, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W54		0	23	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO LATERALE, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO <small>CERTIFICATO ISO 9001:2000</small>	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 13 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W55		0	28	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO LATERALE, NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W56		0	106	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W57		0	45	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W58		4	0	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W59		0	80	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W60		0	8	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W61		0	0	CORPO ILLUMINANTE DI PROPRIETA' PRIVATA	NESSUNO
W62		0	11	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W63		0	26	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
		02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati
	Pagina 15 di 18			





TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W64		0	5	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO
W65		1	0	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W66		20	0	PROIETTORE GENERICO CON VETRO PIANO NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W67		0	11	PROIETTORE GENERICO CON VETRO PIANO NON CONFORME	VERIFICA UTILIZZO IN DEROGA: LUOGO DI INSTALLAZIONE, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA, VERIFICA SUPERFICIE ILLUMINATA, EMISSIONE FLUSSO LUMINOSO VERSO L'ALTO, SPEGNIMENTO ENTRO LE ORE 24:00; O SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO <small>CERTIFICATO ISO 9001:2000</small>	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 16 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W68		0	68	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W69		1	32	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W70		0	28	PROIETTORE GENERICO CON VETRO PIANO NON CONFORME	VERIFICA UTILIZZO IN DEROGA: LUOGO DI INSTALLAZIONE, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA, VERIFICA SUPERFICIE ILLUMINATA, EMISSIONE FLUSSO LUMINOSO VERSO L'ALTO, SPEGNIMENTO ENTRO LE ORE 24:00; O SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W71		0	5	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W72		0	5	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 17 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'		ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
		EX ENEL	COM.		
W73		0	13	CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO NON CONFORME	VERIFICA UTILIZZO IN DEROGA: LUOGO DI INSTALLAZIONE, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA, VERIFICA SUPERFICIE ILLUMINATA, EMISSIONE FLUSSO LUMINOSO VERSO L'ALTO, SPEGNIMENTO ENTRO LE ORE 24:00; O SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W74		0	19	CORPO ILLUMINANTE DOTATO DI VETRO CURVO NON CONFORME	VERIFICA UTILIZZO IN DEROGA: LUOGO DI INSTALLAZIONE, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA, VERIFICA SUPERFICIE ILLUMINATA, EMISSIONE FLUSSO LUMINOSO VERSO L'ALTO, SPEGNIMENTO ENTRO LE ORE 24:00; O SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W75		0	4	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE DOTATO DI VETRO PIANO, CONFORME	NESSUNO

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO ELETTROTECNICO CERTIFICATO ISO 9001:2000	Nome file: 2491-LGRL.doc	Rev. n.	Data:	Motivo:
	Commissa: 2491	00	16/03/2015	Emissione iniziale
	Data 1° emissione: 03/2015	01	10/06/2015	Modifiche dopo incontro con UT
	Pagina 18 di 18	02	14/07/2015	Aggiornamento elaborati