

Spett.le
COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Alla c.a. U.T.C. - arch. Piccitto

protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Rovato - Rif. int. ATP/ATO/RT/SP/ab

Oggetto : CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VAS RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PII, CONFORME AL PGT VIGENTE, PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 15 DEL DOCUMENTO DI PIANO
Invio Parere Preliminare

In riferimento alla vostra richiesta prot. 46298 del 29/12/2023, in merito a quanto in oggetto, visionati gli elaborati progettuali, con la presente Vi segnaliamo quanto segue:

- ✓ **Rete acquedotto:** premesso che "Relazione tecnica" nulla è indicato in merito alle potenzialità richieste per l'approvvigionamento idrico, la rete presente è costituita da tubazione diam. 50 acciaio, chiaramente insufficiente a soddisfare le nuove utente in progetto.

Si renderebbe pertanto necessario il rifacimento/potenziamento della condotta per indicativamente circa 1400 m dalla rete esistente in via Sabotino/via Taboni, con sviluppo sul sedime della SP 573 (via Bergamo), in quel tratto in parte classificata come "ambito extraurbano" e pertanto la posa è oggetto di autorizzazione con deroga da parte dell' Ente Provinciale.

Poiché dato lo sviluppo, l'intervento è altresì da considerarsi piuttosto oneroso, visto che l'area è sita sul confine con i comuni di Telgate e Palosco (entrambi in provincia di Bergamo), andrebbe valutata la possibilità di servire l'insediamento alle reti dei comuni citati, coinvolgendo l' Ente gestore.

- ✓ **Rete fognatura nera:** l'area non ricade in zona servita da pubblica fognatura, né risulta inserita negli agglomerati urbani, così come definito dagli Uffici d'Ambito. Il punto più prossimo alla rete comunale di Palazzolo s/O è rappresentato dalla condotta di fognatura nera esistente in via Taboni, posta indicativamente ad una distanza di circa 1400 m.

Prendiamo atto, come indicato nella "Relazione tecnica", che tra le opere di urbanizzazione Vi è anche la realizzazione di collettore fognario in pressione per il collegamento alla rete fognaria in Comune di Palosco (provincia di Bergamo), non gestita dalla scrivente società.

Ai fini della conferenza, fissata per il giorno 24/01/2024, Vi comuniciamo che non parteciperemo, ma nel contempo si richiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare la geom. Piva dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Ing. *Olivieri Mauro*
Mauro Olivieri

Acque Bresciane S.r.l. SB
Cap. Soc. € 28.520.874,00 i.v.
P.IVA e C.F. 03832490985
REA 566755
Iscrizione Reg. Imprese
di Brescia

Qr code P.IVA



Sede legale
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

Sede amministrativa
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (Bs)
tel. 030 77141
fax 030 772700

Sede operativa Padenghe
Via Italo Barbieri, 20
25080 Padenghe sul Garda (Bs)
tel. 030 9995401

Sede operativa Sirmione
Piazza Virgilio, 20
25019 Sirmione (Bs)
tel. 030 916366



SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018